

Број: 2016-143763/12

Датум: 01.02.2017. године

ОБАВЕШТЕЊЕ БРОЈ 1

Обавештавамо сва заинтересована лица да су у року за достављање понуда, приспела следећа питања којима се траже додатна објашњења Конкурсне документације за јавну набавку замена старих и проширење ПП система, број ЈН: 406/2016:

У конкурсној документацији навели сте одређене услове и захтеве, које смо копирали, па вас молимо да одговорите на постављена питања.

Питање 1:

1.3 Након монтаже на објекту, понуђач је у обавези да организује контролу квалитета изведених радова и прву контролу рада инсталације, у складу са Правилником о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система (Службени гласник РС, број 52/2015 од 17.6.2015. године). Независно правно лице које врши прво контролисање, ангажовано од стране понуђача, мора поседовати важеће овлашћење МУП-а Републике Србије за обављање ових послова.

ПИТАЊЕ: Да ли вам је познато да МУП још није издао нити једно овлашћење за прво контролисање и да примена тог Правилника није почела.

Одговор:

1. Законом о заштите од пожара, члан 44., предвиђено је овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја, издато од Министарства. Овлашћење се не даје само за прво контролисање, већ се првим контролисањем назива контрола по првој уградњи Система. Правилник је у примени, ступио је на снагу 2015. године, с тим да је одложен рок да се правна лица која обављају предметне послове, прилагоде правилнику у року од две године, што је јун 2017. године. До тада, послове контролисања ових инсталација обављају правна лица која поседују важеће овлашћење, без обзира да ли се ради о првој или периодичној контроли.

Према томе, за прво контролисање признаће се важеће овлашћење за контролу ових инсталација, издато од стране МУП-а, како је наведено у конкурсној документацији одељак 3, тачка 1, подтачка 1.3, на страни 4 од 65 и одељку 3, члан 3. став 2, на страни 47 од 65.

Питање 2:

3.1 Понуда треба да садржи спецификације и цене за следеће радове:

- демонтажу видљиво постављене старе инсталације и опреме осим јонизационих јављача, и опреме за објекат у Малом Зворнику.

Молимо појашњење: да ли у Малом Зворнику се демонтира опрема или не?

Одговор:

У објекту у Малом Зворнику се не врши демонтажа опреме, како је и наведено Конкурсном документацијом у одељку 7. Образац понуде на страни 41 од 65 и одељку 8. Модел уговора, члан 2. став 2, на страни 47 од 65.

Питање 3:

10.4 Понуђач се обавезује да ће у току гарантног рока, на 6 (шест) месеци прихватити контролу исправности коју ће организовати купац, ангажовањем овлашћеног правног лица, као и да та

контрола исправности инсталација и уређаја неће утицати на обавезе Продавца из гарантног рока.

Питање да ли може правно лице, које има овлашћење МУП-а за контролу система - а није обучено нити овлашћено од стране произвођача да обавља контролу и тестирање система?

Ко ће да сноси последице евентуалне штете која настане услед нестручног руковања и тестирања система?

Одговор:

Законом о заштити од пожара и одговарајућим подзаконским актима дефинисани су услови за обављање послова контролисања инсталација и уређаја инсталација за аутоматско откривање и дојаву пожара. Законом и подзаконским актима није као један од услова предвиђено овлашћење од стране произвођача опреме.

Последице евентуалне штете сносиће она страна која је услед нестручног руковања или тестирања направи штету.

Питање 4:

4.3 Алармне централе типа *LadogaBC-NV/Sierra S5832* се већ налазе инсталиране на следећим објектима:

- АТЦ и Пошта "Прибој",
- АТЦ и Пошта "Соко Бања", и
- АТЦ и Пошта "Љубовија".

4.4 Приликом повезивања на мониторинг преко ових централа, неопходно је користити „протокол“ за комуникацију *CFSK IV* и дволинијски комуникатор (са две телефонске линије).

Питање: у чему је специфичност наведених објеката, где се тражи повезивање пп система (4 информације) преко наведених централа, у односу на остале објекте где се тражи пунто за слање поруке.

Да ли је логичније да пренос аларма ради унифицирано (тел. дојавним аутоматом ПУНТО)

Одговор:

Нема специфичности објеката. С обзиром да се ради о два независна предузећа, за сваки објекат комуникација са Контролно-оперативним центром Телекома је предвиђена преко централа Ладога/Сиера, са одговарајућим протоколом, а дојава аларма у Контролно-оперативни центар Поште (за објекте без сталног дежурства) се реализује телефонском дојавом, како је захтевано Конкурсном документацијом.

Наручиоци остају при захтевима из конкурсне документације.

Напомена: Обавештење је објављено на Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Братислав Христов