



Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд
Функција економских послова и набавки
Сектор за набавке и магацинско пословање
ПАК 135403 Београд, Таковска 2

Број: 2016-143763/16

Датум: 03.02.2017. године

ОБАВЕШТЕЊЕ БРОЈ 2

Обавештавамо сва заинтересована лица да су у року за достављање понуда, приспела следећа питања којима се траже додатна објашњења Конкурсне документације за јавну набавку замена старих и проширење ПП система, број ЈН: 406/2016:

Питање 1:

На страни 15/65 тачка 5. наведено је да се у понуди достави техничка документација којом се потврђује испуњеност техничких захтева за опрему, са напоменом да, уколико је иста на страном језику, не мора бити преведена на српски језик. Међутим, у упутству понуђачима како да сачине понуду, на страни 24/65, пише, да је обавезно уз документ на страном језику доставити превод на српски језик оверен од стране судског тумача.

Да ли је потребно приложити превод техничке документације?

Одговор:

Техничка документација за понуђену опрему (централни уређај, помоћни контролни терминал, све врсте аутоматских јављача, ручни јављач, сирена), не мора бити преведена на српски језик, како је наведено у конкурсној документацији одељак 4. пододељак 4.3, Испуњеност додатних услова, из члана 76. Закона за учешће у поступку јавне набавке, тачка 5 на страни 15 од 65 и страни 17 од 65.

Питање 2:

На страни 8/65 конкурсне документације Наручилац од потенцијалних понуђача захтева да пре подношења понуде изврши обилазак свих објеката у циљу припреме што прецизније понуде, при чему је за сваки од објеката који је предмет радова потребно доставити попуњен образац 4.7 - Изјава понуђача о извршеном обиласку објекта.

Обзиром да се предметна јавна набавка односи на објекте које је наше привредно друштво обишло у склопу јавне набавке расписане од стране другог Наручиоца а од које се у међувремену одустало молимо вас да у циљу рационализације трошкова омогућите давање понуде без обилазака објеката као и оверу обрасца 4.7 - Изјава понуђача о извршеном обиласку објекта.

Одговор:

Наручилац је у конкурсној документацији, одељак 3. у оквиру тачке 2, на страни 8 од 65, навео: „Напомена: Наручиоци ће ставити на располагање потенцијалним понуђачима скице основа свих објеката који се штите, при чему је дужност свих потенцијалних понуђача да пре подношења понуде изврше обилазак свих локација објеката у циљу припреме што прецизније понуде“.

Наведено значи да је дужност потенцијалних понуђача да обиђу објекте, како би припремили што прецизнију понуду, али не значи да је то истовремено и обавеза потенцијалних понуђача.

Прецизан одговор на ово питање дат је у I измени и допуни конкурсне документације број 2016-143763/15 од 03.02.2017. године.

Питање 3:

У захтевима Наручиоца који се односе на техничке услове које мора да испуни централни уређај на страни 6/65 конкурсне документације Наручилац од потенцијалних понуђача захтева да понуђени централни уређај поседује интегрисан Ethernet port за повезивање на мониторинг посредством TCP/IP протокола, односно могућност повезивања на рачунарску мрежу уградњом додатног модула.

Узимајући у обзир захтеве Наручиоца који се односе на повезивање на централни мониторинг а који подразумевају да се систем дојаве пожара на централни мониторинг компаније Телеком Србија и ЈП Пошта Србије повезује посредством централних уређаја за детекцију провале односно гласовне телефонске дојаве при чему се за наведено повезивање не користи Ethernet port који наручилац захтева, молимо вас да извршите измену конкурсне документације којом ћете одустати од захтева да централни уређај поседује интегрисани Ethernet port.

Одговор:

Наручиоци су у конкурсној документацији одељак 3. тачка 1.7, подтачка 1.7.2 алинеја 11, на страни 6 од 65, навео као техничку карактеристику централног уређаја да поседује: „интегрисан *Ethernet* порт за повезивање на мониторинг посредством *TCP/IP* протокола, односно могућност повезивања на рачунарску мрежу уградњом додатног модула“, што значи да централни уређај мора да поседује могућност комуникације посредством *TCP/IP* протокола, тако што ће централни уређај имати интегрисан *Ethernet* port или имати могућност да се на централни уређај дода неки модул који ће остваривати функцију комуникације посредством *TCP/IP* протокола са мониторингом.

Повезивање преко *TCP/IP* протокола се не захтева од понуђача и у конкурсној документацији исто није наведено као захтев Наручиоца за предметну јавну набавку.

Наручиоци остају при захтевима из конкурсне документације.

Питање 4:

Као један од обавезних услова за учешће у поступку ЈН, захтева се од потенцијалних понуђача да поседују овлашћење надлежног органа за обављање делатности која је предмет ове набавке: пројектовање посебних система и мера заштите од пожара и извођење посебних система и мера заштите од пожара – стабилни системи за дојаву пожара, издато од МУП-а Републике Србије.

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама, желелили бисмо да укажемо на одређене недостатке у вези са захтевом за достављање овлашћења које издаје МУП РС.

Наиме, како је ранијим обиласцима објеката Наручилаца утврђено постојање просторија које због опреме и процеса који се у њима обављају представљају просторе угрожене експлозивним атмосферама, неопходно је, у складу са Законом о заштити од пожара (Сл. гласник РС 111/09 и 20/15), да потенцијални понуђач поред горе поменутог овлашћења поседује и МУП овлашћење за Пројектовање и извођење електричних инсталација и уређаја за просторе угрожене експлозивним атмосферама (запањивим гасовима, парама запаљивих течности и експлозивним прашинама).

Молимо вас да измените конкурсну документацију и захтевате од понуђача да доставе овлашћење надлежног органа за обављање делатности: Пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара:

- Пројектовање и извођење стабилних система за дојаву пожара
- Пројектовање и извођење електричних инсталација и уређаја за просторе угрожене експлозивним атмосферама (запањивим гасовима, парама запаљивих течности и експлозивним прашинама).

Одговор:

У објектима Наручиоца наведеним у конкурсној документацији на страни 4 од 65, не врши се производња, прерада и складиштење запаљивих течности, гасова, експлозивних и других материја у смислу Закона о заштите од пожара, нема простора који су декларисани као простор угрожен експлозивним атмосферама, са утврђеним зонама опасности.

Наручиоци остају при захтевима из конкурсне документације.

Напомена: Обавештење је објављено на Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ



Братислав Христов