

Број: 2016-164162/10  
Датум: 20.12.2016. године

## ОБАВЕШТЕЊЕ БРОЈ 1

**ПРЕДМЕТ:** Обавештење број 1. за јавну набавку услуга ревизије и редовног сервиса трансформатора, бр. ЈН: 429/2016

Поштовани,

Обавештавамо вас да је у року за достављање понуда, путем e-mail-a, приспело питање за Конкурсну документацију за јавну набавку услуга ревизије и редовног сервиса трансформатора бр. ЈН: 429/2016

**Питање: 1.** Као додатни услов тачка 5. тражи се и да понуђач поседује уређај за испитивање диелектричне проводности трансформаторског уља и уверење о еталонирању за исти.

Да ли је прихватљиво да доставимо Уговор о пословно техничкој сарадњи од установе која врши наведена испитивања и уверење о еталонирању уређаја које гласи на имаоца уређаја, пошто сматрамо да услов да понуђач поседује наведени уређај ограничава конкуренцију?

**Одговор и појашњење:** Није прихватљиво, јер испуњеност додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама понуђач доказује као што је наведено у Конкурсној документацији у одељку 4.3 тачки 5. и 6.

Понуђач може понуду да поднесе као група понуђача, те је довољно да додатни услов испуни само један од понуђача, односно сви учесници заједничке понуде наведени услов испуњавају заједно.

**Напомена:** Обавештење је објављено на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

С поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

  
Адриана Берман