

Број: 2015-44386/ 33
Београд, 19.06.2015. године

ОБАВЕШТЕЊЕ БРОЈ 4

Предмет: Додатно појашњење везано за јавну набавку реконструкција климатизације сервер сале са адаптацијом санитарних блокова - Дирекција за ИТ - ТКЦ Београд - Катићева стара зграда, Бр. ЈН: 72/2015.

Поштовани, обавештавамо Вас да је у року утврђеном чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама, пристигло следеће питање:

Питање број 1: У тендерској документацији у поглављу А. Машински радови, позиција 1 уписана је напомена: „ Димензије к.ормана (VxŠxD) 1740x850x450mm. Димензије клима ормана, а посебно дубина су ограничавајући фактор. Потребна нам ја ваша сагласност за нуђење клима ормана димензија 1950x750x500mm.

С обзиром да је приликом обиласка објекта, дана 16.06.2015. утврђено да ће за клима ормане димензија 1950x750x500mm, преостали простор до рекова бити довољан за одржавање и евентуално сервисирање у сервер сали. Молимо вас за одобрење са ваше стране.

Одговор на питање број 1: Одговор на ово питање биће дато у II Измени и допуни Конкурсне документације за јавну набавку ЈН:72/2015.

Напомена: Обавештење број 4 је објављено на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и на интернет страни Наручиоца www.posta.rs.

С поштовањем,

24 Председник Комисије



Наташа Петровић