

Број: 2015-58610/ 26

Београд, 02.07.2015. године

ОБАВЕШТЕЊЕ БРОЈ 2

Предмет: Додатно појашњење везано за јавну набавку- набавка и уградња чилера-седиште Предузећа Таковска 2, бр. ЈН: 73/2015.

Поштовани, обавештавамо Вас да је у року утврђеном чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама, пристигло следеће питање:

У Прегледу позиција са јединицама мере, количинама, јединичним и укупним ценама (стр. 6/27)

Машински радови, поз.3, дефинисана је топлотна пумпа:

Набавка, испорука, уградња и пуштање у рад ваздухом хлађене машине у варијанти топлотне пумпе без хиромодула (Low Noise) са више степени капацитета, са спиралним "scroll" компресорима и дигиталним контролером следећих карактеристика:

Расхладни капацитет мин. 105kW

Грејни капацитет мин: 110 kW

Режим рада: -12+45 °C

COP>3,06

Фреон R4 10A

Пумпа за воду екстерног притиска 107,2 kPa

експанзиона посуда 35 l

заштитни грејач испаривача и грејач за спречавање стварања леда

топлотна изолација измењивача

заштита од ниске температуре воде

антивибрациони гумени ослонци јединице

чилер се прикључује на постојећу електричну мрежу напн 400/3/50 V/ph/Hz

Питање број 1: За које температуре воде и спољне температуре ваздуха (лето-зима) су дати тражени капацитети хлађења и грејања за топлотну пумпу?

Питање број 2: Ниво буке топлотне пумпе је дефинисан описом **Low Noise**, што код различитих произвођача значи различите нивое буке.

Који максималан ниво буке по (Eurovent uslovima) се захтева за топлотну пумпу?

Да ли ће бити прихватљива понуда за уређај са захтеваним или мањим нивоом буке и уколико он нема ознаку **Low Noise**?

Питање број 3:

Да ли ће бити прихватљива понуда за уређај који ради у опсегу спољних температура -15 °C до 44 °C (уместо у наведеном опсегу -12+45 °C)?

Одговор на питање број 1: Вредности топлотног/расхладног капацитета топлотне пумпе, одређени су на основу стандардом eurovent EN 14511-3:2011, за температуре дефинисане поменути стандардом.

Одговор на питање број 2: Ниво буке топлотне пумпе треба да је "sound power level" max 88 dB (A), "sound power level" на 10m max 57 dB (A).

Одговор на питање број 3: Да може се понудити уређај који ради у опсегу спољне температуре -15 °C до + 44 °C.

Напомена: Обавештење број 2 је објављено на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и на интернет страни Наручиоца www.posta.rs.

С поштовањем,

Председник Комисије


Вера Радовановић