



Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд
Функција економских послова и набавки
Сектор за набавке и магацинско пословање
ПАК 135403 Београд, Таковска 2
Тел.: 011-3022-028, факс: 011/3022-213

Број: 20178-66505/11
Датум: 16.05.2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ БРОЈ 2

Поштовани,

Обавештавамо Вас да је у року за достављање понуда, приспело следеће питање којим се тражи додатно објашњења Конкурсне документације за јавну набавку инвентар за хидранте, ПП апарати S1, S2 и ПП апарати (S6, S9, CO2-5), у поступку јавне набавке мале вредности, број ЈН: 16/2018

1. Питање: „Као потенцијалном учеснику јавне набавке, имамо питање везано за: Доказ о извршеном збирном испитивању боца CO2-5kg.

Наша фирма је увозник и генерални дистрибутер ПП апарата испред фирме произвођача. Пошто тражите да Вам буду достављене Потврде о извршеној контроли саобразности, што није спорно, претпостављам да знате да се приликом контроле саобразности, као и добијени резултати, односе на комплетну серију ПП апарата који су увезени.

Наше питање је: Да ли ћете прихватити Потврду о извршеној контроли саобразности за боце ПП апарата CO2-5kg, као доказ о извршеном збирном испитивању боца CO2-5kg апарата на хладан притисак“?

Одговор и објашњење:


У складу са техничким захтевом да се достави доказ о извршеном збирном испитивању боца CO2-5, не може се прихватити предложени Извештај о контроли саобразности, као доказ о збирном испитивању боца CO2 – 5 kg апарата, на хладан водени притисак из следећег разлога:

У складу са чланом 9. НАРЕДБЕ О ОБАВЕЗНОМ АТЕСТИРАЊУ РУЧНИХ И ПРЕВОЗНИХ АПАРАТА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ("Службени лист СФРЈ", бр. 16/83) за контролу саобразности атестираном типу испитују се следеће карактеристике квалитета: 1) непропустљивост; 2) ефикасност, сигурносне направе; 3) дomet млаза и време непрекидног пражњења и не врши се испитавање на НVP.

Том приликом узима се са складишта увозника по један узорак од сваког типа производа истог порекла, на основу чега се издаје саобразност за целу партију испоруке, али се не врши испитивање на НVP за сваку боцу.

Напомена: Обавештење је објављено на Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ


Наталија Грох