

Број: 2015-104527/50

Датум: 25.12.2015. године

ОБАВЕШТЕЊЕ БРОЈ 5

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење Конкурсне документације за јавну набавку агрегата, обликована по партијама, број ЈН: 204/2015

Поштовани,

Обавештавамо вас да је у року за подошење понуда, путем е-mail-а, приспело следеће питање којим се тражи додатно појашњење Конкурсне документације за јавну набавку агрегата, обликована по партијама, број ЈН: 204/2015.

„Везано за техничку документацију одељак 3.2 „Техничко - експлоатационе карактеристике" у свакој од партија навели сте да агрегати који су предмет понуде треба да поседују одређене сертификате. Међу наведеним сертификатима налази се и сертификат ISO 17025. Овај сертификат се искључиво односи на сертифициване лабораторије у којима се врше одређена тестирања и калибрације производа. То практично значи да агрегати као производи никако не могу да поседују наведени сертификат.

Везано за додатне услове које понуђач треба да испуни у одељку 4.2 „Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76". тачка 3 да понуђач треба да поседује следеће сертификате ISO 17025, ISO 8528, EU 2000/14/EC, ISO 3046-1:2002, IEC 60034.

Сертификат ISO17025 се односи на лабораторије које су њиме сертифициване за тестирање производа, док се остали сертификати односе искључиво на производе. То практично значи да ниједан понуђач не може да буде власник поменутих сертификата, осим ако сам понуђач не поседује у свом власништву лабораторију сертифицивану према стандарду ISO 17025.

Тренутно у Србији постоји само једна компанија која је заступник вендора, односно произвођача предметне опреме, који у свом власништву поседује лабораторију сертифицивану по ISO 17025 стандарду. Самим тим постављањем додатног услова у тендерској документацији за тражени сертификат, сте све остале понуђаче ставили у неравноправан положај. Онемогућили сте им равноправно учешће на тендеру, а на тај начин и проузроковали могућу штету тиме што неће бити равноправне конкуренције и што постоји могућност да ћете производе који су предмет набавке платити више него што би требало.

Узевши у обзир горе наведене чињенице које су лако проверљиве и доступне, постављамо следећа питања:“

1. Питање:

„Да ли и даље остајете при својим захтевима за наведеним сертификатима у одељак 3.2 Техничко - експлоатационе карактеристике у свакој од партија?“

2. Питање:

„Да ли и даље остајете при својим захтевима за наведеним сертификатима у одељку 4.2 Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. тачка 3? “

3. Питање:

„Конкурсном документацијом у делу *техничке карактеристике*, као у и *додатним условима* , Наручилац захтева достављање стандарда ISO 17025.

Поменути стандард се односи на лабораторије који врше испитивање а не на произвођаче агрегата. Цитирамо значење стандарда ISO 17025:

Овај међународни стандард утврђује опште захтеве за обављање испитивања и/или еталонирања, укључујући узорковања. Он обухвата испитивање и еталонирање коришћењем стандардних метода, нестандартних метода и метода развијених у лабораторијама. Овај међународни стандард примењив је на све организације које обављају испитивање и/или еталонирање. То обухвата на пример лабораторије прве, друге и треће стране као и лабораторије у којима су испитивања и/или еталонирање део контролисања и сертификације производа.

Из горе наведеног, произилази да само онај произвођач који поседује и своју матичну лабораторију може поседовати овај стандард (нпр француски SDMO). Наведеним условом сматрамо да је повређено начело једнакости међу понуђачима (члан 12 ЗЈН), као и начело обезбеђења конкуренције (члан 10 ЗЈН) и самим тим фаворизован један понуђач.

Уколико Наручилац жели да има сазнања о нивоу буке или било који други тражени квалитет производа постоје други ISO стандарди које поседују произвођачи.

Молим Наручиоца да преиспита свој став о захтеву из конкурсне документације (Обавештење бр 2), измени конкурсну документацију и омогући већу конкуренцију међу понуђачима и тиме обезбеди најповољнију понуду, што је и основни циљ Закона о јавним набавкама.“

Одговор и објашњење на Питања 1, 2 и 3:

Како се ISO 17025 стандард односи на испитну лабораторију која је једина овлашћена да изврши сва мерења која су исказана у пратећим техничким подацима који се достављају уз сваки новопроизведени агрегат, понуђач мора да приложи и тражени сертификат ISO 17025 испитне лабораторије са обимом акредитације према стандарду ISO 8528 који се односи на агрегате.

На основу спроведеног истраживања тржишта имамо сазнања да постоји више произвођача који поседују овај сертификат.

На основу напред наведеног Наручилац остаје при захтеву датом у конкурсној документацији, односно да „Агрегат мора да има сертификат произвођача да подлеже стандардима ISO 17025, ISO 8528, EU 2000/14/EC, ISO 3046-1:2002, IEC 60034“.

**ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**


Данијела Станковић