

Број: 2015-121476/15
Датум: 02.11.2015.године

ОБАВЕШТЕЊЕ БРОЈ 4

ПРЕДМЕТ: Додатно објашњење Конкурсне документације за јавну набавку УПС уређаја, број ЈН: 257/2015

Поштовани,

Обавештавамо вас да је у року за достављање понуда, путем е-mail-а, приспело следеће питање којим се тражи додатно објашњење Конкурсне документације за јавну набавку УПС уређаја, број ЈН: 257/2015.

1.Питање:

У спецификацији УПС система навели сте да систем мора да буде On-line и да мора да поседује AVR (активну напонску контролу) што поседују системи нижег техничког ранга, што једно друго искључује. Молимо Вас да специфицирате тражене системе по стандарду EN62040-3 On-line double conversation или Line Interactive VI.

Одговор и објашњење:

На свим позицијама захтевана технологија је On-Line Double Conversion.

Терминологија AVR (Automatic Voltage Regulation) је дефинисана за све типове уређаја и односи се на аутоматску детекцију (регулацију) нивоа улазног напона на самом уређају, а не на аутоматску регулацију напона на излазу UPS уређаја.

Напред наведене технологије једна другу не искључују.

2.Питање:

Да ли ће бити пресудан број утичница пошто су за све снаге дати исти бројеви утичница ка потрошачима што није технички изводљиво. Системи од 800VA служе за напајање индивидуалног рачунара и број од 8 утичница је једноставно превелик, док је за систем од 3000VA оптималан. Молимо Вас да одговорите да ли ћете прихватити да за систем од 2000 до 3000VA остане 8 утичница, док би за систем 800VA требало да буду 3 утичнице (за рачунар, монитор и резервна)?

Одговор и објашњење:

Уколико понуђач понуди модел UPS уређаја од 800VA који не поседује минимум 8 утичница сматраће се да је понуда понуђача неприхватљива из разлога што понуђена опрема не испуњава минимални техничке параметре захтеване конкурсном документацијом за предметну јавну набавку које понуђени UPS уређаји морају да задовоље.

3.Питање:

Молимо Вас да нам појасните да ли је обавезан контакт RS-232 пошто се он више не користи у међусобној комуникацији између рачунара (рачунари немају овај порт више од 10 година) или сте мислили на MOD/J BUS протоколе?

Одговор и објашњење:

Уколико понуђач понуди модел UPS уређаја који не поседује контакт RS-232 сматраће се да је понуда понуђача неприхватљива из разлога што понуђена опрема не испуњава минимални техничке параметре захтеване конкурсном документацијом за предметну јавну набавку које понуђени UPS уређаји морају да задовоље.

**ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**


Данијела Станковић