

Број: 2015-123257/34
Датум: 31.12.2015. године

ОБАВЕШТЕЊЕ БРОЈ 3

ПРЕДМЕТ: Додатна појашњења Конкурсне документације за јавну набавку замене котлова (списак РЈ Одржавање), број ЈН:258/2015

Поштовани,

Обавештавамо вас да је у року за подошење понуда, путем е-mail-а, приспело следеће питање којим се тражи додатно појашњење Конкурсне документације за јавну набавку замене котлова (списак РЈ Одржавање), број ЈН:258/2015

1. Питање:

„Колико конкурсна документација има страна ?
Да ли је задња страна КД лист обележен са страна 93 од 94?“

Одговор и објашњење:

Предметна конкурсна документација има 93 стране. У току сачињавања предметне конкурсне документације је дошло до скраћења од првобитне 94 стране на 93 стране, али је техничком грешком у нумерацији страница остао број 94.

2. Питање:

„Да ли можете дати тачнији опис вентилатора- поз.3.14 Ваљево, и поз 17 Ћуприја, нпр да ли је плочасти или округли?“

Одговор и објашњење:

Вентилатори наведени у позицији 3.14 за котларницу у пошти Ваљево, на страни 27 предметне конкурсне документације и позицији 17 за котларницу у пошти Ћуприја, на страни 10 предметне конкурсне документације, су округли аксијални вентилатори за проветравање просторија. Тачне димензије се могу утврдити приликом обиласка објекта.


3. Питање:

„Да ли су запорни вентили -поз 9 Ћуприја и поз 3,7 Ваљево вентили за воду или за пару?“

Одговор и објашњење:

Запорни вентили наведени у позицији 9 за котларницу у пошти Ћуприја, на страни 9 предметне конкурсне документације и позицији 3.7 за котларницу у пошти Ваљево, на страни 26 предметне конкурсне документације, су за воду.

**ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**


Данијела Станковић