



Јавно предузеће „Пошта Србије”
ПАК 135403 Београд, Таковска 2
e-mail: postanabavka@ptt.rs

Број: 2016-79452/17
Датум: 20.07.2016. године

Предмет: ОБАВЕШТЕЊЕ БРОЈ 2.

Додатно појашњење Конкурсне документације за јавну набавку Извођење радова на реконструкцији и адатацији поште 18420 Блаце бр. ЈН: 120/2016.

Обавештавамо вас да су у року утврђеним чланом 63. став 2 Закона о јавним набавкама, дана 19.07.2016. године путем e-mail-а стигла питања којима се тражи додатно појашњење Конкурсне документације:

ПИТАЊЕ:

1. У Вашем одговору на питање везано за врата описана у браварским радовима стр. 34 врата за благајну одговорили сте да су врата десна јер се отварају десном руком. Из цртежа бр. 3, бр.4 и бр.5 се види да су то лева врата а не десна. Нова конвенција Важи од 2009 или 2010 год. Молим да се информишете о конвенцији која се односи на ознаку (лева или десна) врата и да исправите – ускладите ознаке са цртежима врата и на осталим цртежима браварије. У прилогу је пример обележавања врата по новој конвенцији?

Одговор и објашњење на питање 1.

У Обавештењу број 1. начињена је техничка грешка, тако да се Обавештењем број 2. иста исправља и прецизира одговор на наведено питање који је коначан и гласи:

Сигурносна врата у благајни гледано са унутрашње стране просторије (благајне) имају шарке са леве стране, значи да су у питању **ЛЕВА** врата што се јасно види на цртежима датим у Конкурсној документацији за ЈН 120/2016.

НАПОМЕНА: Објашњење број 2 биће објављено на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет страни Наручиоца www.posta.rs.

С поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Смиља Тасић, дипл.правник