

Број: 2016-81471/15
Датум: 30.08.2016. године

ОБАВЕШТЕЊЕ БРОЈ 2

ПРЕДМЕТ: Додатна објашњења Конкурсне документације за јавну набавку замене система дојаве пожара, бр. ЈН: 123/2016

Поштовани,

Обавештавамо вас да су у року за достављање понуда, путем e-maila, приспела следећа питања којима се тражи додатно објашњење Конкурсне документације за јавну набавку замене система дојаве пожара, бр. ЈН: 123/2016.

1. Питање:

"У предмјеру система дојаве пожара – опрема, ставка 1. страна бр. 7 конкурсне документације захтева се микропроцесорска адресабилна централа са 3 петље, а макс. капацитета до 8 петљи са по 159 адресабилних елемената по петљи.

ПИТАЊЕ: Да ли ће се прихватити понуда, ако се понуди микропроцесорска адресабилна централа са 3 петље, а макс. капацитете до 4 петље са по 159 адресабилних елемената по петљи?"

Одговор и објашњење:

Пројектом, а у складу са њим и Конкурсном документацијом, предвиђене су три петље, што је минималан број. Пројектом је предвиђена резерва капацитета до максимално 8 петљи са по 159 адресабилних елемената, што значи да је прихватљива свака понуда до датог, максималног броја петљи.

2. Питање:

"На страни 4 конкурсне документације, ставка 3.2 стоји да је у питању привремено складиштење ЈДД, а на страни 8. конкурсне документације, ставка 18, стоји само транспорт и складиштење јонизујућих јављача пожара. (не пише трајно или привремено складиштење).

ПИТАЊЕ: Да ли се ради о трајном или привременом ускладиштењу јонизујућих детектора пожара, односно да ли за потребе ЈП „Пошта Србије“ по јавној набавци 123/2016 треба извршити трајно или привремено ускладиштење јонизујућих детектора пожара?

Појашњење питања бр. 2:


Трајно ускладиштење јонизујућих детектора пожара врши се у овлашћеној установи „Нуклеарни објекти Србије“ и подразумева једну цену коштања ускладиштења. У овом случају је неопходан уговор између овлашћене фирме која има лиценцу „Агенције за Нуклеарну безбедност Србије“ за рад са јонизујућим изворима зрачења и Нуклеарних објеката Србије.

Привремено ускладиштење јонизујућих детектора пожара се врши у лиценцираној фирми која има лиценцу за привремено ускладиштење јонизујућих детектора пожара и подразумева другу цену коштања ускладиштења.“

Одговор и објашњење:

Ради се о привременом ускладиштењу јонизационих детектора дима.

ПРЕДСЕДНИК
КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ


Тања Борђевић