

Број: 2016-81471/ 14
Датум: 21.08.2016. године

ОБАВЕШТЕЊЕ БРОЈ 3

ПРЕДМЕТ: Додатна објашњења Конкурсне документације за јавну набавку замене система дојаве пожара, бр. ЈН: 123/2016

Поштовани,

Обавештавамо вас да су у року за достављање понуда, путем e-maila, приспела следећа питања којима се тражи додатно објашњење Конкурсне документације за јавну набавку замене система дојаве пожара, бр. ЈН: 123/2016.

1. Питање:

"У конкурсној документацији за ЈН 123/2016 у предмеру и предрачуну у делу инсталациони материјал и опрема од потенцијалних понуђача захтева се извођење инсталације каблом TH (St)H 2x2x0,8 за повезивање елемената система међусобно и са централом при чему се не може закључити да ли позиција захтева само рад или испоруку инсталационог кабла са радом.

Молим вас да одговором на питање или изменом конкурсне документације дефинишете да ли наведена позиција подразумева само радове или испоруку инсталационг кабла и радове."

Одговор и објашњење:

У складу са Главним пројектом, Конкурсном документацијом је захтевано извођење инсталација каблом TH(St)H2x2x0,8, које подразумева испоруку и радове на постављању.

2. Питање:

"У конкурсној документацији за ЈН 123/2016 у предмеру и предрачуну у делу инсталациони материјал и опрема од потенцијалних понуђача захтева се извођење инсталације каблом N2HN 3x1,5mm² за извођење напајања РРС од најближег енергетског ормана који поседује могућност повезивања при чему се не може закључити да ли позиција захтева само рад или испоруку инсталационог кабла са радом.

Молим вас да одговором на питање или изменом конкурсне документације дефинишете да ли наведена позиција подразумева само радове или испоруку инсталационог кабла и радове."

Одговор и објашњење:

У складу са Главним пројектом, Конкурсном документацијом је захтевано извођење инсталација каблом N2XH 3x1,5mm², које подразумева испоруку и радове на постављању.

3. Питање:

"У конкурсној документацији за ЈН 123/2016 у предмеру и предрачуну у делу инсталациони материјал и опрема од потенцијалних понуђача захтева се испорука кабла NHHH FE180/E30 3x1,5mm² за извођење инсталације извршних функција система дојаве пожара са РРС. У даљем тексту наведено је да се кабл поставља делом на одговарајуће носаче или челичне обујмице а које су испитане према DIN4102-12 при чему се не може закључити да ли позиција захтева испоруку носача и/или челичних обујмица.

Молим вас да одговором на питање или изменом конкурсне документације дефинишете да ли наведена позиција подразумева испоруку носача и/или челичних обујмица обзиром да се наведена опрема не налази у предмеру."

Одговор и објашњење:

У складу са Главним пројектом, Конкурсном документацијом је захтевано постављање безхалогених, ватроотпорних каблова, који се не могу поставити без одговарајућих носача или обујмица, предвиђених у предмеру и предрачуну, па наведена позиција предвиђа испоруку и уградњу.

4. Питање:

"Обзиром да одређене нелогичности које смо увидели приликом обиласка објекта да ли је могуће да извршимо увид у пројектну документацију?"

Одговор и објашњење:

Увид у пројектну документацију је могуће извршити уз претходну најаву доласка на интернет адресу: postanabavka@ptt.rs.

5. Питање:


"У конкурсној документацији за ЈН 123/2016 у предмеру и предрачуну у делу радови и остали трошкови од потенцијалних понуђача се захтева да изврше транспорт и складиштење јонизационих јављача пожара а да се при том не наводи да ли је потребно да се понудом обухвати привремено или трајно складиштење истих.

Молим вас да одговором на питање или изменом конкурсне документације дефинишете да ли наведена позиција подразумева привремено или трајно складиштење јонизационих јављача пожара."

Одговор и објашњење:

Одговор на постављено питање је дат у Обавештењу број 2, број 2016-81471/15 од 30.08.2016. године.

**ПРЕДСЕДНИК
КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**



Тања Борчевић