

Број: 2016-81471/20

Датум: 08.09.2016. године

ОБАВЕШТЕЊЕ БРОЈ 4

ПРЕДМЕТ: Додатна објашњења Конкурсне документације за јавну набавку замене система дојаве пожара у објекту Шумадијски трг 2а, бр. ЈН: 123/2016

Поштовани,

Обавештавамо вас да су у року за достављање понуда, путем e-maila, приспела следећа питања којима се тражи додатно објашњење Конкурсне документације за јавну набавку замене система дојаве пожара у објекту Шумадијски трг 2а, бр. ЈН: 123/2016.

1. Питање:

"Конкурсном документацијом за наведену јавну набавку се захтева да понуђачи изврше привремено складиштење јонизационих јављача пожара.

- Који је период привременог складиштења јављача?
- Да ли се јављачи после привременог складиштења враћају Наручиоцу или се предају овлашћеној институцији на трајно складиштење?
- Уколико се након привременог складиштења код Извођача, јонизациони детектори предају овлашћеној институцији на трајно складиштење ко сноси трошкове трајног складиштења – Наручилац или Извођач и да ли је те трошкове потребно урачунати у понуди?"

Одговор и објашњење:

Одговор на постављено питање ће бити дат у Измени и допуни предметне Конкурсне документације.

2. Питање:

"Као доказ о испуњености додатних услова за учешће у поступку ЈН се захтева поседовање овлашћења надлежног органа за обављање делатности која је предмет ове Јавне набавке. Како је Законом о јавним набавкама дефинисано (Члан 75.) да је дозвола за обављање делатности обавезан услов за учешће у поступку ЈН, сматрамо да ово не би требало да буде додатни већ обавезни услов за учешће у поступку ЈН."

Одговор и објашњење:

Одговор на постављено питање ће бити дат у Измени и допуни предметне Конкурсне документације.

3. Питање:

"Захтев Наручиоца је да Понуђач у току гарантног рока врши редовну контролу исправности система и о томе сачињава извештаје у складу са законском регулативом. С обзиром на то да је и ово делатност за који постоји законом дефинисана дозвола сматрамо да и она мора да буде уврштена у обавезне услове за учешће у поступку ЈН."

Одговор и објашњење:

Одговор на постављено питање ће бити дат у Измени и допуни предметне Конкурсне документације.

4. Питање:

"Као додатни услов за учешће у поступку ЈН захтева се поседовање сертификата о испуњености стандарда SRPS EN54. Како у нашој земљи не постоји именовано тело које издаје усаглашености са SRPS EN54 нити EN54, да ли се прихватају страни сертификати који доказују усаглашеност са EN54?"

Одговор и објашњење:

Да, уколико понуђач достави одговарајући доказ да страни сертификат на суштински једнак начин испуњава услове траженог стандарда, на страни 11 од 57 Конкурсне документације (Одељак 4. подељак 4.2 тачка 4).

5. Питање:

"Као додатни услов за учешће у поступку ЈН се захтева да Понуђачи приликом достављања понуде доставе и техничку документацију за понуђену опрему. Конкурсном документацијом се захтева да сви документи који су на страном језику буду преведени на српски језик и оверени од стране судског тумача

- Да ли и техничка документација треба да буде преведена на српски језик или може да се достави и оригинални документација на енглеском језику?
- Напомињемо да члан 18. Закона о јавним набавкама дозвољава да се понуде, у целини или делимично, дају и на страном језику, посебно у делу који се односи на техничке карактеристике, квалитет и техничку документацију.
- Захтевамо да се дозволи да техничка документација и сертификати (EN54) достављају на енглеском језику, што је у складу са законом, а не поскупљује понуде Понуђача."

Одговор и објашњење:

Понуда, као и техничка документација мора бити на српском језику, а како је захтевано Конкурсном документацијом на страни 26 од 57 (Одељак 5, подтачка 5.3.). Уколико понуда садржи документ на страном језику, обавезно је уз документ доставити и превод на српски језик оверен од стране судског тумача. У случају спора, релевантна је верзија понуде на српском језику.

6. Питање:


"Позицијом 26. Предмера и предрачуна од Понуђача се захтева израда записника о функционалном испитивању исправности стабилне инсталације за дојаву пожара од стране овлашћене фирме.

- Да ли је Наручилац мислио на прво контролисање инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара, које је предвиђено чланом 27. Правилника о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система („Сл. гласник РС“, бр. 52/15 и 59/16.)?
- Према члану 30. истог Правилника прво контролисање не могу обављати правна лица која су, између осталог, увезла и уградила уређаје за аутоматско откривање и дојаву пожара."

Одговор и објашњење:

Одговор на постављено питање ће бити дат у Измени и допуни предметне Конкурсне документације.

ПРЕДСЕДНИК
КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ



Тања Борђевић