

Број: 2016-81471/53

Датум: 11.10.2016. године

ОБАВЕШТЕЊЕ БРОЈ 13

ПРЕДМЕТ: Додатна објашњења Конкурсне документације за јавну набавку замене система дојаве пожара у објекту Шумадијски трг 2а, бр. ЈН: 123/2016

Поштовани,

Обавештавамо вас да је у року за достављање понуда, путем е-mailа, приспело следеће питање којим се тражи додатно објашњење Конкурсне документације за јавну набавку замене система дојаве пожара у објекту Шумадијски трг 2а, бр. ЈН: 123/2016.

1. Питање:

„У вашем одговору – ОБАВЕШТЕЊУ Бр. 12 од 07.10.2016. године, у последњем пасусу на стр. 2 стоји

НАПОМЕНА: Исправка за Обавештење број 1, број 2016-81471/10 од 25.08.2016. године, питање број 2, одговор и објашњење мења се и гласи: “Главним пројектом система за аутоматско откривање и дојаву пожара, овереним од стране МУП-а, по коме се врши замена, пројектована су три модула петље, што је минимум захтева. У складу са захтевом Наручиоца у Пројектном задатку да централни уређај има могућност резерве капацитета до минимално 30%, пројектом је предвиђена микропроцесорска адресабилна централа која може имати 3 петље, максималног капацитета до 8 петљи.”

Није ми јасно и по којој математичкој формули је резерва 30% коју тражите од пројектоване 3 петље – додатних 5 петљи (3+5=8 петљи) – по простој рачуници то је 30x30% је 0,9 или 1 петља.


Ако захтевате резерву од 30% на пројектоване 3 петље, онда задовољава капацитет централа од 4 петље (а не од 8 како сте ви израчунали то би била резерва од 266%)

Молимо да измените конкурсну документацију и усагласите са датим одговорима.“

Одговор:

У Конкурсној документацији на страни 7 од 57 захтевана је микропроцесорска адресабилна централа са 3 петље, а максималног капацитета до 8 петљи, што значи да понуђена микропроцесорска адресабилна централа може бити са 3 петље, а максималног капацитета 4 или 5 или 6 или 7 или 8 петљи. Захтев у предмеру није рађен на основу математичке формуле већ на основу Пројекта и потреба Наручиоца. Наручилац остаје при захтеваним техничким карактеристикама.

**ПРЕДСЕДНИК
КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**


Тања Ђорђевић