

Број: 2016-119749/25

Датум: 28.09.2016.године

Јавно предузеће "Пошта Србије", на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15 (у даљем тексту: Закон)) доноси

**I ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА КОСОЈ И УПРАВНОЈ ЗГРАДИ РЈ НОВИ САД, У
ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ**

БРОЈ ЈН: 249/2016

У Конкурсној документацији за јавну набавку извођења радова на косој и управној згради РЈ Нови Сад, број ЈН:249/2016, у :

- одељку 3. Техничке спецификација и квалитет, Преглед позиција са јединицама мере, количинама, јединичним и укупним ценама, на страни број 98, позиција 2. Аутоматска дојава пожара, „Напомена“ се мења се и сада гласи:

„НАПОМЕНА: За демонтажу постојеће опреме и пуштање система у рад извођач радова треба да контактира и ангажује овлашћену фирму која по уговору одржава систем дојаве пожара на предметном објекту у Новом Саду.

ЈП "Пошта Србије" има закључен уговор за услугу одржавања противпожарних система са групом понуђача „Smart Building Tehnologies” д.о.о Београд-Земун и предузећем за уградњу алармних и других безбедносних система, услуга консалтинг и промет „Alarm Prim inženjering” д.о.о. Београд (Врачар). Типови противпожарних централа за косе и управне зграде су INIM Smart line и SECURITON B6SCP2020.“

- одељку 3. Техничке спецификација и квалитет, Преглед позиција са јединицама мере и јединичним ценама, на страни број 115, позиција 2. Аутоматска дојава пожара, „Напомена“ се мења се и сада гласи:

„НАПОМЕНА: За демонтажу постојеће опреме и пуштање система у рад извођач радова треба да контактира и ангажује овлашћену фирму која по уговору одржава систем дојаве пожара на предметном објекту у Новом Саду.

ЈП "Пошта Србије" има закључен уговор за услугу одржавања противпожарних система са групом понуђача „Smart Building Tehnologies” д.о.о Београд-Земун и предузећем за уградњу алармних и других безбедносних система, услуга консалтинг и промет „Alarm Prim inženjering” д.о.о. Београд (Врачар). Типови противпожарних централа за косе и управне зграде су INIM Smart line и SECURITON B6SCP2020.“

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.

У прилогу Измене и допуне конкурсне документације достављамо вам оригиналне измењене странице Прегледа позиција са јединицама мере, количинама, јединичним и укупним ценама и Преглед јединичних цена, који ће бити саставни део конкурсне документације и који је потребно попунити у складу са упутством из конкурсне документације за предметну јавну набавку.

НАПОМЕНА:

Понуђач је обавезан да уз понуду достави попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и печатом оверен измењен Преглед позиција са јединицама мере, количинама, јединичним и укупним ценама и Преглед јединичних цена који се налази у прилогу ове измене и допуне а који је саставни део конкурсне документације за предметну јавну набавку.

Образложење

У конкурсној документацији за јавну набавку извођења радова на косој и управној згради РЈ Нови Сад, број ЈН:249/2016, објављеној на Порталу јавних набавки дана 06.09.2016. године, извршена је измена и допуна, као у диспозитиву, у циљу презизнијег дефинисања предметне конкурсне документације а све у циљу обезбеђивања шире конкуренције међу понуђачима.

Сагласно одредби члана 63. став 1. Закона, Јавно предузеће "Пошта Србије", као Наручилац, извршило је измену и допуну наведене конкурсне документације.

Наведена измена и допуна конкурсне документације биће, без одлагања, објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца (www.posta.rs).

С поштовањем,

**ПРЕДСЕДНИК
КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**


Данијела Станковић



2. АУТОМАТСКА ДОЈАВА ПОЖАРА

НАПОМЕНА: За демонтажу постојеће опреме и пуштање система у рад извођач радова треба да контактира и ангажује овлашћену фирму која по уговору одржава систем дојаве пожара на предметном објекту у Новом Саду.

ЈП "Пошта Србије" има закључен уговор за услугу одржавања противпожарних система са групом понуђача „Smart Building Tehnologies” д.о.о Београд-Земун и предузећем за уградњу алармних и других безбедносних система, услуга консалтинг и промет „Alarm Prim inženjering” д.о.о. Београд (Врачар). Типови противпожарних централа за косе и управне зграде су INIM Smart line и SECURITON B6SCP2020.

Поз	Опис радова	Јед. мере	Количина	Једин. цена	Укупна цена
1.	Демонтажни радови постојеће инсталације, јављача пожара и записничка предаја јављача инвеститору.	пауш			
2.	Набавка, испорука монтажа и повезивање металног ормарића минималних димензија 200x200мм x120мм са реглетама -конекторима за прелазак са ватроотпорног кабла JH(StH)2x2x0,8mm Fe180/E30 на подземни тел кабл. Ормарић се монтира у објекту ГПЦ Нови Сад	ком.	1		
3.	Набавка, испорука, монтажа и повезивање металног ормарића минималних димензија 400x300мм x120мм са реглетама -конекторима за прелазак са ватроотпорног кабла JH(StH)2x2x0,8mm Fe180/E30 на подземни тел кабл. У орману испоручује и монтира исправљачка јединица, акумулатор 24V/7Ah, две адресибилна I/O јединица са две адресе за активирање пожарних сирена	ком.	1		
4.	Набавка, испорука монтажа и повезивање оптичког адресибилног јављача пожара	ком	41		
5.	Набавка, испорука монтажа и повезивање термичког оптичког адресиног јављача пожара	ком	3		
6.	Набавка, испорука и монтажа базе за адресибилне јављаче пожара за монтажу на спуштен плафон	ком	31		
7.	Набавка, испорука и монтажа базе за адресибилне јављаче пожара за монтажу на бетон	ком	13		
8.	Набавка, испорука и монтажа адресибилног ручног јављача пожара	ком	8		
9.	Набавка, испорука и монтажа конвенционалне сирене пожара 103 dB	ком	7		
10.	Набавка, испорука и монтажа паралелног индикатора	ком	6		
11.	Набавка, испорука, провлачење и повезивање на оба краја инсталационог кабла ТК 59 3x4x0,8мм	м	180		



2. АУТОМАТСКА ДОЈАВА ПОЖАРА

НАПОМЕНА: За демонтажу постојеће опреме и пуштање система у рад извођач радова треба да контактира и ангажује овлашћену фирму која по уговору одржава систем дојаве пожара на предметном објекту у Новом Саду.

ЈП "Пошта Србије" има закључен уговор за услугу одржавања противпожарних система са групом понуђача „Smart Building Tehnologies” д.о.о Београд-Земун и предузећем за уградњу алармних и других безбедносних система, услуга консалтинг и промет „Alarm Prim inženjering” д.о.о. Београд (Врачар). Типови противпожарних централа за косе и управне зграде су INIM Smart line и SECURITON B6SCP2020.

Поз.	Опис Радова	Ј.М.	Јед. Цена
1.	Демонтажни радови постојеће инсталације, јављача пожара и записничка предаја јављача инвеститору.	пауш	
2.	Набавка, испорука монтажа и повезивање металног ормарића минималних димензија 200x200мм x120мм са реглетама - конекторима за прелазак са ватроотпорног кабла JH(StH)2x2x0,8mm Fe180/E30 на подземни тел кабл. Ормарић се монтира у објекту ГПЦ Нови Сад	ком.	
3.	Набавка, испорука, монтажа и повезивање металног ормарића минималних димензија 400x300мм x120мм са реглетама - конекторима за прелазак са ватроотпорног кабла JH(StH)2x2x0,8mm Fe180/E30 на подземни тел кабл. У орману испоручује и монтира исправљачка јединица, акумулатор 24V/7Ah, две адресибилна I/O јединица са две адресе за активирање пожарних сирена	ком.	
4.	Набавка, испорука монтажа и повезивање оптичког адресибилног јављача пожара	ком	
5.	Набавка, испорука монтажа и повезивање термичког оптичког адресиног јављача пожара	ком	
6.	Набавка, испорука и монтажа базе за адресибилне јављаче пожара за монтажу на спуштен плафон	ком	
7.	Набавка, испорука и монтажа базе за адресибилне јављаче пожара за монтажу на бетон	ком	
8.	Набавка, испорука и монтажа адресибилног ручног јављача пожара	ком	
9.	Набавка, испорука и монтажа конвенционалне сирене пожара 103 dB	ком	
10.	Набавка, испорука и монтажа паралелног индикатора	ком	
11.	Набавка, испорука, провлачење и повезивање на оба краја инсталационог кабла ТК 59 3x4x0,8мм	м	
12.	Набавка, испорука, провлачење и повезивање на оба краја кабла JH(St)H 2x2x0,8mm Fe180/E30	м	